



Ilmoitus kuulutuksesta

Asia

Uudenmaan ELY-keskus on antanut 11.10.2024 ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (252/2017) 23 §:n mukaisen perustellun päätelmän. Asian diaarinumero on UUDELY/2145/2023.

Fingrid Oyj:lle annettu perusteltu päätelmä koskee Fingrid Oyj:n Hausjärven Puujaalta Sipoon ja Porvoon rajalla sijaitsevalle Anttilan sähköasemalle rakennettavaa 400 kV:n voimajohtoa.

Rakennettavan voimajohtoyhteyden kokonaispituus on noin 58–66 kilometriä riippuen toteutuvasta voimajohtoreittivaihtoehdosta. Tarkasteltavat johtoreitit sijoittuvat seuraaviin kuntiin: Hausjärvi, Hyvinkää, Mäntsälä, Pornainen, Sipoo ja Porvoo. Puujaan ja Kalliomäen sekä Soinilan ja Anttilan välillä voimajohto voidaan rakentaa pääosin nykyisen voimajohdon rinnalle. Kalliomäen ja Soinilan välillä reittivaihtoehdot sijoittuvat pääasiassa uuteen maastokäytävään.

Hankkeen toteuttamatta jättäminen ei ole mahdollista, koska sähkönsiirtoa ei voida tulevaisuudessa hoitaa nykyisellä kantaverkolla ja jo päätetyillä verkkoinvestoinneilla ilman haitallisia siirtokapasiteettirajoituksia tai vaarantamatta käyttövarmuutta.

Nähtävillä pito

Uudenmaan ELY-keskus on antanut perustellun päätelmän tiedoksi julkisella kuulutuksella. Kuulutus ja perusteltu päätelmä ovat yleisesti nähtävillä 11.10.–11.11.2024 Uudenmaan ELY-keskuksen verkkosivuilla www.ely-keskus.fi/kuulutukset/Uusimaa sekä Hämeen ELY-keskuksen verkkosivuilla www.ely-keskus.fi/kuulutukset/hame.

Linkki kuulutukseen

[Kuulutus perustellusta päätelmästä 11.10.2024-11.11.2024, Fingrid Oyj, 400 kV:n voimajohto välillä Anttila - Hausjärvi \(pdf\)](#)

11.10.2024

Linkki perusteltuun päätelmään

[Perusteltu päätelmä, Fingrid Oyj, 400 kV:n voimajohto välillä Anttila - Hausjärvi \(pdf\)](#)